

Опросный лист № 6

описание параметров вентиляционных камер (вытяжных, приточных, совмещенных)

Проверяемый параметр.	Отметить нужное утверждение знаком V	
	да	нет
размещены установки (фильтры и др) с маслом вместимостью 75 л и более в одной установке.		
приточная система не работает с рециркуляцией воздуха из помещений категории В1, В2, В3, В4, Г.		
имеются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категории В1, В2, В3, В4.		
размещены воздухо-воздушные теплоутилизаторы, использующие теплоту удаляемого воздуха из помещений категорий А, Б, В1, В2, В3, В4, Г		
расположено вентиляционное оборудование обслуживающее помещения в которых размещено теплогенерирующее оборудование на газовом топливе		
размещено вентиляционное оборудование установки обслуживающие помещения категории А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д. производственного здания.		
размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений.		
размещается оборудование, забирающее воздух из помещения категории А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д. для подачи в эжекторы.		
размещается оборудование систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования из помещений соответственно категории А Б		
размещено оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилого, общественного, административно-бытового здания		